Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, Pl. M. J. Piłsudskiego 5

tel. (89) 754 21 40, fax. (89) 754 21 41

WIKOM KORSZE
WPŁYNEŁO
data 08-10-2025

Kętrzyn, dnia 30 września 2025 r.

HK.9022.3.84.2025

OCENA do sprawozdania nr SB/109180/09/2025

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294) oraz

wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody z dnia: 15.09.2025r. nr SB/109180/09/2025 próbki wody nr 012544/09/2025 pobranej dnia: 08.09.2025r. - w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Kraskowo (Stacja Uzdatniania Wody Kraskowo - woda uzdatniona)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu publicznym Kraskowo

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanej w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisanej jak wyżej, w zakresie parametrów grupy A woda:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Bartosz Walewski
mgr analityki medycznej

Otrzymują:
1) "WIKOM" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
2) Burmistrz Korsz